BRIE

MONSIEUR LE MAIRE
BRIE
MAIRIE

80200 BRIE

Amiens, le 13 octobre 2022

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00117084**	
Unité de gestion		0083	BRIE
Installation	UDI	000930	BRIE UDI
Point de surveillance	P	0000001693	CENTRE BOURG
Localisation exacte	4 RUE DE MESNIL BRUNTEL 80200 BRIE MITIGEUR CUISINE		

Prélevé le : vendredi 23 septembre 2022 à 10h17
par : 2VD
Type visite : D1
Commune : BRIE

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	17 °C				25,00
Température de mesure du pH	17 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	760 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,35 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,39 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : DIV Code SISE de l'analyse : 00117185 Référence laboratoire : H_CS22.7369.2

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
MÉTABOLITES PERTINENTS					
Chloridazone desphényl	**2,64** µg/L		**0,10**		
Chloridazone méthyl desphényl	**0,829** µg/L		**0,10**		
PESTICIDES DIVERS					
Chloridazone	<0,005 µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	**3,469** µg/L		**0,50**		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00117084)

Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur pour les paramètres pesticides Desphényl-Chloridazone, Méthyl-Desphényl- Chloridazone et total des pesticides analysés. Toutefois, cette eau est propre à la consommation humaine car la concentration des pesticides concernés reste inférieure aux valeurs sanitaires. Un contrôle renforcé est mis en place.

Pour la Préfecture et par délégation,
l'ingénieur du génie sanitaire

Jérôme VEYRET